

Piotrków Trybunalski, 06.04.2026r.

### **Aktualizacja nr 2 informacji o awarii**

Informujemy, że prace rozbiórkowe kanału ciepłowniczego i przygotowanie do usuwania awarii trwały nieprzerwanie od wczesnych godzin porannych. Niestety grubość betonowej podbudowy nawierzchni placu asfaltowego oraz stwierdzony zakres degradacji elementów ciepłociągu, spowodowały znaczące wydłużenie robót. Po usunięciu skorodowanych odcinków i oczyszczeniu kanału, od godziny 18.00 służby Elektrociepłowni rozpoczęły pasowanie zamiennych elementów rurociągu zasilającego DN300.

Z uwagi na zakres prac spawalniczych, a następnie konieczny czas na napełnienie sieci, sprawdzenie jakości prac montażowych oraz uruchomienie węzłów cieplnych, trudno jest na chwilę obecną określić możliwy czas przywrócenia dostaw ciepła. W optymistycznym wariantcie, przy braku kolejnych komplikacji, nasze służby techniczne podejmą próbę przywrócenia sieci do ruchu w godzinach nocnych.

Przepraszamy naszych Odbiorców za trudności związane z brakiem ciepła i ciepłej wody użytkowej.